



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Главное управление МЧС России
по Донецкой Народной Республике)
управление надзорной деятельности и
профилактической работы
отдел надзорной деятельности и профилактической
работы Волновахского муниципального округа

переулок Энергетический, дом 6, г. Волноваха, 285700

Телефон: +7(856) 345-51-01

E-mail: volnovakha_gpn@80.mchs.gov.ru

21.08.2024 № 940

На № _____ от _____

Руководителю ГБОУ "Свободненская
школа Волновахского М.О."

СПРАВКА

о противопожарном состоянии объекта

На основании требования Прокуратуры Волновахского района Донецкой Народной Республики № 90-1191 исх. 24 от 12.08.2024, было проведено пожарно-техническое обследование ГБОУ "Свободненская школа Волновахского М.О." ДНР по адресу: Донецкая Народная Республика, Волновахский М.О., с. Свободное, ул. Ленина, д. 102.

(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

Обследование проведено:

Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волновахского муниципального округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ДНР капитаном внутренней службы Шматалюком Александром Евгеньевичем.

(должность, звание, фамилия, имя и отчество должностного лица органа государственного надзора, которое провело экспертизу)

Обследование проведено в срок с «16» августа 2024 года по «21» августа 2024 года

Обследование проведено в присутствии: И.о. директора ГБОУ «Свободненская школа Волновахского муниципального округа» Литвин Ю.Н.

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или физического лица предпринимателя)

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:

1. Отсутствуют противопожарные двери на этажах эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки (п. 2 статья 1 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2020, п.7.12.19);

2. Не проведены эксплуатационные испытания металлических наружных открытых лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний, не проведено испытание ограждения кровли здания с оформлением протокола испытаний, которое должна проводить организация, имеющая обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его проверок (п. 2 статья 1 Федеральный Закон № 123-ФЗ пп. «б» п. 17 ППР в РФ; п. п. 6.1.4, 7.1 ГОСТ Р 53254-2009);

3. В кладовой (пищевблока) отсутствует противопожарная дверь 2- го типа (EI 30) (п. 2 статья 1 № 123-ФЗ; п. 7.3.10 СП 251.1325800.2016);

4. Огнетушители, введенные в эксплуатацию, не подвергаются техническому обслуживанию, которое включает в себя периодические проверки (первоначальная,

ежеквартальная, ежегодная), осмотры, испытания и перезарядку огнетушителей. О проведенных проверках огнетушителей необходимо делать отметки в журналах (п. 2 статья 1 Федеральный Закон № 123-ФЗ п. 5. 1.1, п. 5.1.10 "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации");

5.Отсутствуют системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с перечнем объектов, подлежащих оснащению указанными системами. (ч. 2 ст. 54 п. 2 статья 1 № 123-ФЗ таблица 2 п. 14 СП 3.13130.2009; СП 484.1311500.2020 Приложение А, таблица А.1, п. 14);

6. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (центральный выход) (п. 26 ППР в РФ);

7. На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение. (п. 2 статья 1 № 123-ФЗ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020).

Заместитель начальника отдела НД и ПР
Волновихского муниципального округа
УНД и ПР Главного управления МЧС России по ДНР
капитан внутренней службы
Шматалюк А.Е.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица
органа государственного пожарного надзора)

«21» 08 20 24 г.

И.о. директора ГБОУ «Свободненская
школа Волновихского муниципального
округа» Литвин Ю.Н.

(должность, фамилия, инициалы контролируемого
контролируемого лица (представителя))

«21» 08 20 24 г.



(подпись)

(подпись)